

n. CN13-09

CANALETTA NOR 13x100 h7,5


1. CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO

CN13-09

CANALETTA NOR 13x100 h7,5

2. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

Fa fede il lotto di produzione presente sull'etichetta apposta sul prodotto o sul packaging del pallet.

3. USI PREVISTI

Canaletta di drenaggio di tipo M in ABS per la raccolta e il convogliamento di acque superficiali da dati cordolo e aree non esposte a traffico di banchine e simili. (GRUPPO 3)

4. FABBRICANTE

 GRUPPO STAMPLAST SPA
 Piazzale Marcellino Champagnat, 2
 00144 Roma - Italy
 P.IVA 02349000741

 Tel. + 39 0831 899052
 Fax + 39 0831 899111

5. SISTEMI DI VVCP

SISTEMA 3

6. NORMA ARMONIZZATA E ORGANISMI NOTIFICATI

 UNI EN 1433:2008
 nr. 0407

pag. 1 di 1

7. PRESTAZIONI DICHIARATE

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
CLASSE DI CARICO	D 400	UNI EN 1433:2008
Prova di tenuta delle giunzioni dell'unità grata *	Conforme	pt. 7.5.1 e 9.3.6
Prova di resistenza su corpi di canaletta **	Conforme	pt. 7.15.1 e 9.1.4.1
Misurazione della serie permanente della griglia	NPD	pt. 7.16 e 9.1.4.2.1
Prova di resistenza della griglia	NPD	pt. 7.15.2 e 9.1.4.2.2

* Estensione dei risultati di prova del prodotto CN13-10.

** Prova effettuata con griglia in PP. Estensione dei risultati di prova del prodotto CN13-10.

8. DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA

FPC "Canalette di drenaggio per aree soggette al passaggio di veicoli e pedoni." del Gruppo Stamplast.

9.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

FIRMATO A NOME E PER CONTO DEL FABBRICANTE

 Giuseppe Lema - LEGALE RAPPRESENTANTE
 GRUPPO STAMPLAST SPA

In FRANCAVILLA FONTANA

Addì 21-04-2017


GRUPPO
stamplast
 SPA
 Piazzale Marcellino Champagnat, 2
 00144 Roma - Italia
 P.IVA 02349000741



ISTITUTO
GIORDANO



Istituto Giordano S.p.A.
Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italy
Tel. +39 0541 343030 - Fax +39 0541 345540
istitutogiordano@giordano.it - www.giordano.it
Cod. Fisc./Piva 00 549 540 409 - Cap. Soc. € 1.500.000 i.r.l.
REA c/o C.C.I.A.A. (RN) 156766
Registro Imprese di Rimini n. 00 549 540 409

RAPPORTO DI PROVA N. 301056

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 11/12/2012

Committente: STAMPLAST S.r.l. - Via Barbaro Forleo, 63 - 72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Italia

Data della richiesta della prova: 27/07/2012

Numero e data della commessa: 57200, 31/07/2012

Data del ricevimento del campione: 17/07/2012

Data dell'esecuzione della prova: 02/10/2012

Oggetto della prova: Prove di resistenza su corpi di canaletta secondo la norma UNI EN 1433:2008

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 9 - Via del Lavoro, 3 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente

Identificazione del campione in accettazione: n. 2012/1560

Denominazione del campione*.

Il campione sottoposto a prova è denominato "CANALE TIPO NOR PP 13x100 H15", di tipo M in materiale polimerico termoplastico, con rinfiacco in calcestruzzo non armato.

Descrizione del campione*.

Il campione sottoposto a prova è costituito da n. 1 corpo in materiale polimerico, dimensioni L = 1000 mm, apertura libera CO = 95 mm, altezza H = 173 mm, larghezza 130 mm. La canaletta risulta essere chiusa in entrambi i lati. Nel foglio n. 4 è riportato il disegno schematico del campione in prova.

CLASSE DI ATTRIBUZIONE : A15

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.

Comp. PM
Revit

Il presente rapporto di prova è composto da n. 5 fogli.

Foglio
n. 1 di 5

CLAI/2011/E: il presente documento si riferisce solamente al campione o materiale sottoposto a prova e non può essere riprodotto pubblicamente, senza approvazione scritta dell'Istituto Giordano

VERIFICA DEL CARICO DI ROTTURA DELLA CANALETTA NOR
13X100CM